РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-GB.ПБ25.В.00733 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0641266 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
ООО «Зика». Адрес: 123290, Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 26А. ОГРН: 1037714025865. Телефон (495) 577 7333, факс (495) 577 7331.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
"Liquid Plastics Limited". Адрес: Iotech House, Miller Street, PR1 1EA, Preston, Lancashire, United Kingdom. Телефон +44 1772 259781, факс +44 1772 255678.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Кровельное покрытие (система) SikaRoof MTC толщиной от 1,0 мм до 2,0мм, в составе: Sikalastic 601 (базовый слой), Sika Reemat Standart (армирующий слой), Sikalastic 621 (финишный покрывной слой). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 8800

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3214 90 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В2, группа распространения пламени по поверхности – РП2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № 0867-С/ТР от 19.01.2011 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010г.
Акт о результатах анализа состояния производства №0765-АП от 27.12.2010 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2011 по 17.02.2014

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — И.А. Гришин

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — Ю.Н. Гришин

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.